廃棄物処理施設に係る維持管理記録の公表

1.処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量(焼却)

2025年度

単位:t

区分	品目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
産業廃棄物	燃え殻	10.2	3.4											
	汚泥	391.2	366.1											
	廃油	83.3	42.6											
	廃酸	2.0	15.7											
	廃ｱﾙｶﾘ	290.6	305.5											
	混合廃棄物	866.6	952.6											
	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	731.6	709.0											
	紙くず	41.1	50.0											
	木くず	－	－											
	繊維くず	－	－											
	動植物性残さ	254.0	207.2											
	動物系固形不要物	－	－											
	ｺﾞﾑくず	－	－											
	金属くず	0.01	－											
	ｶﾞﾗｽくず	4.0	2.1											
特別管理 産業廃棄物	感染性産業廃棄物	816.3	825.6											
	汚泥	8.7	0.001											
	廃油	25.5	20.2											
	廃酸	0.36	1.7											
	廃ｱﾙｶﾘ	5.0	0.1											
	低濃度PCB廃油	－	－											
	低濃度PCB汚染物	－	－											
	低濃度PCB処理物	－	－											
その他	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類混合	286.6	294.8											
一般廃棄物	可燃ごみ	－	－											
	粗大ごみ	－	－											
合計		3,816.8	3,796.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,613.4

DINS関西株式会社　GE事業所
焼却施設／排ガス
2025年度

区分

ばいじんの除去を行った日			2025年度									2026年度		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	1号炉	月/日	4/19～4/28	－										
	2号炉	月/日	4/5	5/9～5/16										
排ガス処理設備	1号炉	月/日	4/19～4/28	－										
	2号炉	月/日	4/5	5/9～5/16										

【排ガスの分析結果】

公開規定項目	排ガス:1年に6回以上、ダイオキシン類:1年に1回以上
採取位置	別紙の通り

採取した年月日				1号炉	4月14日									
				2号炉	4月14日									
測定結果が得られた日				1号炉	5月15日									
				2号炉	5月15日									
測定項目		単位	堺市協定値											
ばい煙濃度	ばいじん	g/m^3	0.04	1号炉	0.004未満									
				2号炉	0.004未満									
	窒素酸化物	ppm	50	1号炉	8.9									
				2号炉	16									
	塩化水素	ppm	65	1号炉	6.2									
				2号炉	5.9									
	硫黄酸化物	ppm	55	1号炉	2.5									
				2号炉	0.1									
	水銀（ガス状）	$\mu g/m^3N$	14	1号炉	0.31									
				2号炉	0.24									
	水銀（粒子状）	$\mu g/m^3N$		1号炉	0.0009未満									
				2号炉	0.0011									
ダイオキシン類		$ng\text{-}TEQ/m^3$	0.1	1号炉	－									
				2号炉	－									
PCB		mg/m^3N	0.01	2号炉	－									